



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75



2 DETALHE 1: NEGATIVO
ESCALA 1/5

NOTAS:

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR IN LOCO EXATA DOS PLANOS NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS INTERNOS NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NÃO ALTERAR O PROJETO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

LEGENDA:			
			INDICAÇÃO DE VISTAS
	INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE		ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
	INDICAÇÃO DE CORTES	X	INDICAÇÃO DE EIXOS
	INDICAÇÃO DE FACHADAS		INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PRATELEIRAS E ETC.)
	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS		
	INFO. INDICAÇÃO FERREIRO/MARCENEIRO		

ESPECIFICAÇÃO DE TETO		
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	ÁREA
	FORRO DE GESSO ACARTONADO	300,27 m²
	FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250X625X18mm) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "T" INVERTIDO 24mm	490,28 m²

LEGENDA DE APARELHOS		
SÍMBOLO	QUANT.	DESCRIÇÃO
	56	LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 36W, COM REFLETOR. REF. 2530 ITAIM OU SIMILAR. (dim.: 270x1250mm)
	11	LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 16/18W, COM REFLETOR. REF. 2530 ITAIM OU SIMILAR. (dim.: 270x625mm)
	26	LUMINÁRIA COMPLETA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LÂMPADAS T8 36W, COM REFLETOR E ALETAS. REF. 2001 ITAIM OU SIMILAR. (dim.: 312x1250mm)
	08	LUMINÁRIA COMPLETA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS T8 36W, COM REFLETOR. REF. ITAIM OU SIMILAR. (dim.: 270x1250mm)

01	AGOSTO/2010	Alteração paredes - ajuste para instalação hidráulica e detalhamento.
Nº: CONTROLE DE REVISÕES	DATA:	DESCRIÇÃO:

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

PROJETO PADRÃO - FNDE

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

AUTOR DO PROJETO — CREA

CARIMBO: PREFEITURA MUNICIPAL ITAITINGA — CONCURSO — LEI: 846/93 — FLS 030

CREA

NA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO D

COORDENAÇÃO: COEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

PLANTA DE FORRO

ARQ

PRANCHA: 10/34

ESCALA: 1/75

2ª EDIÇÃO: AGOSTO/2010



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75

QUADRO DE ÁREAS

[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			



1 PLANTA DE LAYOUT - MOBILIÁRIO
ESCALA 1:50

LEGENDA

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2
PROJETO DE ARQUITETURA

PLANTA BAIXA LAYOUT
POSSIBILIDADE

ARQ

03/03

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS
LEI: 1.699/93
COMISSÃO



1 PLANTA DE LAYOUT - EQUIPAMENTO
ESCALA 1:75

LEGENDA

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Ministério da Educação
GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2
PROJETO DE ARQUITETURA

PLANTA BAIXA LAYOUT
EQUIPAMENTO

ARQ.

04/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 8.666.93



VISTA

1 PLANTA BAIXA - MASTROS
ESCALA 1/25



2 VISTA FRONTAL
ESCALA 1/25



DETALHE 1
Escala: 1/5



DETALHE 2
Escala: 1/5



3 PLANTA BAIXA - RAMPA
ESCALA 1/25



4 CORTE AA
ESCALA 1/25



DETALHE 1
Escala: 1/5



5 CORTE BB
ESCALA 1/25

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DE PILARES NO TERRENO LOCAL/NATURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA

	INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE		INDICAÇÃO DE VISTAS
	INDICAÇÃO DE CORTES	1 A 1	REFERENCIAÇÕES DE MATERIAIS
	INDICAÇÃO DE FACHADAS	X	INDICAÇÃO DE PINOS
JAE PJE	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	BCE	INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PRATELEIRAS E FOG.)

N.º	DATA	DESCRIÇÃO
01	AGOSTO/2016	Alteração paredes – shaft para tubulação hidráulica e detalhamento. Correções de incompatibilidades.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

AUTOR DO PROJETO

DLTO — CREA

RA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINGA — LEI: 666.93 — FLS 7034

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO
MASTROS PARA BANDEIRAS
RAMPA

ARQ

REVISÃO: R.01 / R.01

ESCALA: INDICADA

DATA EMISSÃO: AGOSTO/2016

FORMATO: A1 (841X594)

PRANCHA: 16/34



1 PLANTA DE BAIXA
ESCALA 1/200



4 DETALHE
ESCALA 1/75



2 VISTA 1
ESCALA 1/75



3 VISTA 2
ESCALA 1/75

OBSERVAÇÃO

ESTE PROJETO NÃO ESTÁ INCLUSO NO ESCOPO DO PROJETO PADRÃO FNDE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2, PORTANTO O MESMO SERVIRÁ APENAS COMO SUGESTÃO.

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS ESTARÃO:
- VERIFICAR POSSÍVEIS FALTAS DE PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITOS DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM ALEGORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA:

	INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE		INDICAÇÃO DE VISTAS
	INDICAÇÃO DE CORTES		ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
	INDICAÇÃO DE FACHADAS	X	INDICAÇÃO DE ERROS
MCX PVC	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	IPCA	INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PRATELEIRAS, E ETC...)

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROJETO TIPO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CREA
AUTOR DO PROJETO: CREA
CREA

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS 1035
LEI: 8.666.93

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2
PROJETO DE ARQUITETURA

CONTEÚDO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

PÁTIO COBERTO
SUGESTÃO DE FECHAMENTO PARA REGIÕES FRIAS

ARQ

REVISÃO: R.01 / R.01
ESCALA: INDICADA
DATA: 04/04/2016
PRANCHA: 18/34



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

LEGENDA

LEGENDA SIMBOLOGIA

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISOS - PAVIMENTO TÉRREO

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
01	AGOSTO/2016	Alvenaria paredes - shaft para tubulação hidráulica e aparelhamento. Correções de acessibilidades

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO :
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO – UF:
PROPRIETÁRIO
RESP. TÉCNICO
AUTOR DO PROJETO

CRU | CREA | RA

OBSERVAÇÕES

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2
PROJETO DE ARQUITETURA

PAGINAÇÃO DE PISO

ARQ

09/34

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS 036
LEI: 876.93
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA

ESPECIFICAÇÕES

LEGENDA PAREDES

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

2 DETALHE - SHAFT HIDRÁULICA
ESCALA 1:25

LEGENDA

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE ARQUITETURA

PLANTA BAIXA

ARQ

02/34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS
FLS 037
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 8.666-93

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS BATEM?
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA

	INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE		INDICAÇÃO DE VIGAS
	INDICAÇÃO DE CORTES		ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
	INDICAÇÃO DE FACHADAS	X	INDICAÇÃO DE ERROS
	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS		INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PINTURA E ETC.)



1 PLANTA BAIXA - PORTÕES E FECHAMENTOS
ESCALA 1/75



CROQUI DE REFERÊNCIA



2 VISTA - PORTÕES E FECHAMENTOS
ESCALA 1/75





3 VISTA - PORTÕES DE SERVIÇO
ESCALA 1/50



5 AMPLIAÇÃO - PORTÃO DE ACESSO
ESCALA 1/25



4 PORTÕES LATERAIS
ESCALA 1/50

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

AUTOR DO PROJETO — CREA

CEP:

CREA

OBSERVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FLS 038 LEI 666/93 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE ARQUITETURA

CONTEÚDO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	DETALHAMENTO GRADIS E PORTÕES	ARQ
FORMATO: A1 (594x841)	ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 17/34
	DATA: DEZEMBRO 2010	



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75

LEGENDA

CAIXA DE PASSAGEM DE INSERIR NO PISO	
CAIXA DE PASSAGEM DE INSERIR NO SETO	
CAIXA PADRÃO 16"-PORTA NÚMERO SINERIA	
PONTO DE TV A 1,10m DO PISO	
RACK INSERIR COM SEÇÃO DE CABOS-16"	
TERMINAL RJ45 – 0,30m DO PISO	
TERMINAL RJ45 – 1,10m DO PISO	
ACCESS POINT	
TERMINAL PABX	

RACK CENTRAL / PADRÃO 19"
MARCA/MODELO: ITEL 4 RINGS (EQUIVALENTE AO MODELO AU P660DA T-BRACK M
TIPO: TECNICO COM PORTA FLAT



DETALHE RACK DE 24Us
VISTA FRONTAL
SEM ESCALA TIPICO

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETARIO: :

ENDEREÇO:

MUNICIPIO – UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TECNICO — CREA

AUTOR DO PROJETO — CNJ

DLFO — CREA — RA

PREFEITURA MUNICIPAL — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — LEI: 8.666/93 — FLS 039

OBSERVAÇÕES:

PROJETO EXECUTIVO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

LOCALIZAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

LANÇAMENTO DA REDE LÓGICA

ECE

REVISÃO: R.00 — ESCALA: 1:75 — PRANCHA: 01/01

ELABORAÇÃO: JUNHO/10 — DATA: JUNHO 2015



TODO TUBO SEM INDICAÇÃO DE COTA SERÁ DE Ø25mm, COM INCLINAÇÃO MINÍMA DE 2%.

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

QUADRO RESUMO

VAGONA	BTU/h	POTÊNCIA MÁX
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

LEGENDA

	UNIDADE EVAPORADORA
	UNIDADE CONDENSADORA
	PREVISÃO PARA UNIDADE EVAPORADORA
	PREVISÃO PARA UNIDADE CONDENSADORA
	TOMADA ALTA A 2,20 DO PISO.
	CAIXA DE AREIA 40x40x40 COM FUNDO DE BRITA Nº1

NOTAS:

1 – MATERIAL:
TUBULAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
– COBRE PARA GÁS
– ELETRODUTO DE PVC PARA CONDULETE PARA ENERGIA.
– DRENO – PVC SOLDÁVEL DE 25 mm

2 – TRABALHAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O ELÉTRICO.

3 – SEGUIR ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO FABRICANTE.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

AUTOR DO PROJETO — CAU

DLFO — CREA — RA

CONFERE COM O ORIGINAL
PREFEITURA MUNICIPAL
FLS 1040
LEI: 8666.93

OBSERVAÇÕES:

PROJETO EXECUTIVO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

LANÇAMENTO DA REDE DE DRENO DO AR CONDICIONADO

ESCALA: 1:75

DATA: JUN-2007

ECL

PRANCHA 01/01



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75

LEGENDA

- ATERRAMENTO COM HASTE
- DESCIDA DO SPDA
- CAIXA DE VISITA DE ATERRAMENTO COM HASTE
- CAPTOR TIPO FRANKLIN
- CABO DE COBRE NU (CORDOALHA)
- VERGALHÃO CA25-Ø10mm
- BEP — CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

OBSERVAÇÃO

VALOR OHMICO DO ATERRAMENTO

01 – APÓS A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO CONFORME ESTE PROJETO TODOS OS SISTEMAS DE ATERRAMENTO DEVERÃO TER SUA RESISTÊNCIA MEDIDA. SE O VALOR MEDIDO ULTRAPASSAR 10 OHMS, ACRESCENTAR ELETRODOS ATÉ ATINGIR ESTE VALOR. PODERÁ TAMBÉM SER USADO ATERRAGEL OU SIMILAR

02 – A RESISTÊNCIA DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DAS ARMADURAS DO SISTEMA DEVE SER INFERIOR A 1 OHM

03 – ALÉM DOS NEUTROS DEVERÃO SER LIGADOS AOS FIOS TERRA TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS.

NOTAS

01 – A PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA MALHA DE ATERRAMENTO É DE 50 CM.

02 – AS MALHAS DE ATERRAMENTO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS E PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA DEVERÃO SER INTERLIGADOS, FORMANDO APENAS UM SISTEMA

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO — UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CREA

AUTOR DO PROJETO CAU

DATA CREA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA — CONTROLE INTERNO — LEI: 8.666-93 — FLS 104

RA

OBSERVAÇÕES:

PROJETO EXECUTIVO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

SIST. PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
PLANTA DE COBERTURA

EDA

ESCALA: 1:50

DATA: JUNHO 2015

PRANCHA: 02/03



1 DET. GENÉRICO DO ATERRAMENTO NA FUNDAÇÃO
SEM ESCALA



2 DET. DAS DESCIDAS (SPDA)
SEM ESCALA



3 LOCALIZAÇÃO DOS FERROS CA - 25 - #10mm² NOS PILARES INTERNOS E EXTERNOS
SEM ESCALA



4 DETALHE DO CAPTOR TIPO FRANKLIN
SEM ESCALA



5 DET.FIXAÇÃO DO CABO NA TELHA METALICA
SEM ESCALA



6 VALA PARA CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA



7 DET. - CAIXA DE INSPEÇÃO
SEM ESCALA



8 DET. - HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA



9 DET. FIXAÇÃO ENTRE MALHA E O FERRO CA - 25 - #10mm² NA PLATIBANDA
SEM ESCALA



10 EXEMPLO DE LIGAÇÕES POSSÍVEIS NA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (LEP/TAP)
SEM ESCALA



11 DET. DE INTERLIGAÇÃO DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO
SEM ESCALA



12 DET. INTERLIGAÇÃO DO FERRO CA - 25 - #10mm² COM A CAPTAÇÃO
SEM ESCALA



13 DET. UNIÃO ENTRE MALHA DE COBRE NU E O FERRO CA - 25 - #10mm²
SEM ESCALA

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO – UF:
PROPRIETÁRIO
RESP. TÉCNICO — CREA
AUTOR DO PROJETO — CREA

DATA | CREA | RA

OBSERVAÇÕES:

PROJETO EXECUTIVO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2
PROJETO DE INSTALAÇÕES

UGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional
SIST. PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DETALHES
EDA
03/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
FLS
Nº 1042
PE: 8660.93



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

LEGENDA

ATERRAMENTO COM HASTE
DESCIDA DO SPDA
CAIXA DE VISTA DE ATERRAMENTO COM HASTE
CAPTOR TIPO FRANKLIN
CABO DE COBRE NU (COORDOALHA)
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO
VERGALHÃO CA-50 10mm

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Ministério da Educação
GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO
ENDEREÇO
MUNICÍPIO - UF
RESPONSÁVEL
RESP. TÉCNICO CREA
AUTOR DO PROJETO CREA

DATA CREA

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS
LEI: 8.666/93
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

FUNDENTAL
GOEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

SIST. PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
PLANTA BAIXA

EDA

TEMA
FASE
ESCALA
DATA
PRANCHA
01/03



1 SISTEMA DE EXAUSTÃO - COZINHA
ESCALA 1:25

LEGENDA

- EXAUSTOR AXIAL
- COIFA DE EXAUSTÃO PARA FOGÃO DE 06 BOCAS
- TUBULAÇÃO DE PASSAGEM DO AR DE EXAUSTÃO
- APOIO E ABRAÇADEIRA DE DUTO PARA TUBULAÇÃO VERTICAL DE EXAUSTÃO
- PONTO DE FORÇA PARA O EXAUSTOR
- INTERRUPTOR SIMPLES



CROQUI DE REFERÊNCIA



NOTAS TÉCNICAS

1. PONTO DE SUBIDA DA TUBULAÇÃO:
   - NESTE PONTO, A TUBULAÇÃO SOBE DA COIFA DIRETAMENTE ATRAVESSANDO O FORRO DE GESSO;
2. EXAUSTORES:
   - COMANDO DE ACIONAMENTO DO EXAUSTOR POR INTERRUPTOR SIMPLES CONFORME PROJETO (MAIS DETALHES, VIDE PRANCHA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS);
3. SAÍDA AO AMBIENTE EXTERNO:
   - NA SAÍDA PARA O AMBIENTE EXTERNO, A TUBULAÇÃO DEVE ESTAR VOLTADA EXCLUSIVAMENTE PARA A ABERTURA, SEM RESTRIÇÕES OU DESVIOS À SAÍDA DO AR;
4. FIXAÇÃO DAS ABRAÇADEIRAS NOS APOIOS:
   - PARA GARANTIR O ENGATE DA REDE DE DUTOS, AS ABRAÇADEIRAS PERFURADAS SERÃO FIXADAS NOS APOIOS (TANTO VERTICAL, COMO HORIZONTAL) POR MEIO DE PHILIPS "FIXES" CABEÇA DE PANELA BITOLA 6 ou 8;
5. FIXAÇÃO DOS APOIOS:
   - A FIXAÇÃO DOS APOIOS NA TRELIÇA METÁLICA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE "ORELHAS" DE AÇO CHATO ESPESSURA 3 mm OU EQUIVALENTE, DE PREFERÊNCIA SENDO AS MESMAS CONFECCIONADAS DE CORTES DE 14 mm DE LARGURA EM PERFIL CANTONEIRA;
   - A FIXAÇÃO DA "ORELHA" TRELIÇA METÁLICA, HAVERÁ A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS AUTO ATARRAXANTE CABEÇA DE PANELA, BITOLA 6 ou 8;

2 DETALHE TÍPICO - TUBULAÇÃO VERTICAL E EQUIPAMENTO
ESCALA 1:25

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO(S):
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:
PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: DATA
AUTOR DO PROJETO: CRA
DEFO: CREA
RN:
OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS
LEI: 8.666/93
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

SISTEMA DE EXAUSTÃO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

PLANTA BAIXA E CORTE
SETOR DE SERVIÇOS - COZINHA

EEX

ESCALA: 1:25 | DATA: INFORMADA | PRANCHA: 01/01

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Tensão (V)	V	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Fp	Fd	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm²)	K (A/A)	Ic (A)	Disjuntor (A)	Dif. (mA)	Eletroduto
QDM	Quadro QDM	3x40	380/220	127	1.000	4.000	5.000	5.000	3+N+T	0,92	0,80	1,00	0,94	29,63	10	2,5	74,07	100	30	32mm
TOTAL																				

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Tensão (V)	V	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Fp	Fd	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm²)	K (A/A)	Ic (A)	Disjuntor (A)	Dif. (mA)	Eletroduto
1	Iluminação 1	1x40	220	127 V	70		1000	800	1		0,61				2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
	2				8		176	200	1							0,98	1,4	25	30	
	3				4		150	120	1		0,75					0,98	1,1	25	30	
	4				4		176	200	1							0,98	1,4	25	30	
	5				0		0	0	1							0,98	0	25	30	
	6				0		0	0	1							0,98	0	25	30	
	7				0		0	0	1							0,98	0	25	30	
	8				0		0	0	1							0,98	0	25	30	
2	Iluminação 2	1x40	220	127 V	70		1000	800	1		0,61				2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
	9				0		0	0	1							0,98	0	25	30	
	10				0		0	0	1							0,98	0	25	30	
	11				12		264	300	1							0,98	2,3	25	30	
	12				12		414	300	1							0,98	3,5	25	30	
	13				8		237	192	1							0,98	2,0	25	30	
	14				4		132	120	1							0,98	1,1	25	30	
3	Iluminação 3	1x40	220	127 V	16		711	576	1		0,74				2,5	0,98	5,7	25	30	25mm
	15				12		414	360	1							0,98	3,5	25	30	
	16				8		237	192	1							0,98	2,0	25	30	
	17				20		792	600	1							0,98	6,7	25	30	
	18				4		75	60	1							0,98	0,6	25	30	
	19				4		75	60	1							0,98	0,6	25	30	
	20				20		948	768	1							0,98	7,2	25	30	
4	Iluminação 4	1x40	220	127 V	20		1000	800	1		0,61				2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
	21				4		75	60	1							0,98	0,6	25	30	
	22				4		75	60	1							0,98	0,6	25	30	
	23				20		948	768	1							0,98	7,2	25	30	
5	Tomadas 5	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
6	Tomadas 6	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
7	Tomadas 7	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
8	Tomadas 8	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
9	Tomadas 9	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
10	Tomadas 10	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
11	Tomadas 11	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
12	Tomadas 12	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
13	Tomadas 13	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
14	Tomadas 14	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
15	Tomadas 15	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
16	Tomadas 16	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
17	Tomadas 17	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
18	Tomadas 18	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
19	Tomadas 19	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
20	Tomadas 20	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
21	Tomadas 21	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
TOTAL					15	63	21.000	16.800												

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Tensão (V)	V	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Fp	Fd	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm²)	K (A/A)	Ic (A)	Disjuntor (A)	Dif. (mA)	Eletroduto
1	Chuveiro 1	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1		0,75				2,5	0,98	25,9	40	30	25mm
2	Chuveiro 2	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
3	Chuveiro 3	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1	0,92						0,98	25,9	40	30	
4	Chuveiro 4	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
5	Chuveiro 5	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
6	Chuveiro 6	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
7	Chuveiro 7	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
8	Chuveiro 8	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
9	Chuveiro 9	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
10	Chuveiro 10	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
11	Chuveiro 11	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
12	Chuveiro 12	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
13	Chuveiro 13	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
14	Chuveiro 14	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
15	Chuveiro 15	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
16	Chuveiro 16	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
17	Chuveiro 17	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
18	Chuveiro 18	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
19	Chuveiro 19	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
20	Chuveiro 20	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
21	Chuveiro 21	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
TOTAL						21	92.400	92.400												

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Tensão (V)	V	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Fp	Fd	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm²)	K (A/A)	Ic (A)	Disjuntor (A)	Dif. (mA)	Eletroduto
1	Iluminação 1	1x40	220	127 V	70	150	1000	800	1		0,61				2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
	2				8		237	192	1							0,98	2,0	25	30	
	3				8		75	64	1							0,98	0,6	25	30	
	4				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
	5				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
	6				2		75	64	1							0,98	0,6	25	30	
	7				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
	8				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
2	Iluminação 2	1x40	220	127 V	70		1000	800	1		0,61				2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
	9				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
	10				2		75	64	1							0,98	0,6	25	30	
	11				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
	12				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
	13				2		75	64	1							0,98	0,6	25	30	
	14				2		75	64	1							0,98	0,6	25	30	
3	Iluminação 3	1x40	220	127 V	70		1000	800	1		0,61				2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
	15				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
	16				2		75	64	1							0,98	0,6	25	30	
	17				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
	18				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
	19				2		75	64	1							0,98	0,6	25	30	
	20				2		75	64	1							0,98	0,6	25	30	
4	Iluminação 4	1x40	220	127 V	70		1000	800	1		0,61				2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
	21				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
	22				2		75	64	1							0,98	0,6	25	30	
	23				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
	24				4		150	120	1							0,98	1,1	25	30	
5	Tomadas 5	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
6	Tomadas 6	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
7	Tomadas 7	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
8	Tomadas 8	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
9	Tomadas 9	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
10	Tomadas 10	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
11	Tomadas 11	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
12	Tomadas 12	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
13	Tomadas 13	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
14	Tomadas 14	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
15	Tomadas 15	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
16	Tomadas 16	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
17	Tomadas 17	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
18	Tomadas 18	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
19	Tomadas 19	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
20	Tomadas 20	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
21	Tomadas 21	1x40	220	127 V		3	1000	800	1	0,92					2,5	0,98	7,5	25	30	25mm
TOTAL					15	63	21.000	16.800												

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Tensão (V)	V	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Fp	Fd	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm²)	K (A/A)	Ic (A)	Disjuntor (A)	Dif. (mA)	Eletroduto
1	Chuveiro 1	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1		0,75				2,5	0,98	25,9	40	30	25mm
2	Chuveiro 2	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
3	Chuveiro 3	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
4	Chuveiro 4	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1		0,92				4	0,98	12,9	20	30	25mm
5	Chuveiro 5	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
6	Chuveiro 6	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
7	Chuveiro 7	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
8	Chuveiro 8	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
9	Chuveiro 9	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
10	Chuveiro 10	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
11	Chuveiro 11	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
12	Chuveiro 12	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
13	Chuveiro 13	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
14	Chuveiro 14	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
15	Chuveiro 15	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
16	Chuveiro 16	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
17	Chuveiro 17	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
18	Chuveiro 18	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
19	Chuveiro 19	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
20	Chuveiro 20	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
21	Chuveiro 21	1x40	220	127 V			2.200	2.200	1							0,98	12,9			
TOTAL						21	92.400	92.400												

Quadro de Cargas (QD5)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Tensão (V)	V	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Fp	Fd	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm²)	K (A/A)	Ic (A)	Disjuntor (A)	Dif. (mA)	Eletroduto
1	Chuveiro 1	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1		0,75				2,5	0,98	25,9	40	30	25mm
2	Chuveiro 2	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
3	Chuveiro 3	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
4	Chuveiro 4	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
5	Chuveiro 5	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
6	Chuveiro 6	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
7	Chuveiro 7	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
8	Chuveiro 8	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
9	Chuveiro 9	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
10	Chuveiro 10	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
11	Chuveiro 11	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
12	Chuveiro 12	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
13	Chuveiro 13	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
14	Chuveiro 14	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
15	Chuveiro 15	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
16	Chuveiro 16	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
17	Chuveiro 17	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
18	Chuveiro 18	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
19	Chuveiro 19	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
20	Chuveiro 20	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
21	Chuveiro 21	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
TOTAL						21	92.400	92.400												

Quadro de Cargas (QD6)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Tensão (V)	V	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Fp	Fd	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm²)	K (A/A)	Ic (A)	Disjuntor (A)	Dif. (mA)	Eletroduto
1	Chuveiro 1	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1		0,75				2,5	0,98	25,9	40	30	25mm
2	Chuveiro 2	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
3	Chuveiro 3	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
4	Chuveiro 4	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
5	Chuveiro 5	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
6	Chuveiro 6	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
7	Chuveiro 7	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
8	Chuveiro 8	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
9	Chuveiro 9	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
10	Chuveiro 10	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
11	Chuveiro 11	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
12	Chuveiro 12	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
13	Chuveiro 13	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
14	Chuveiro 14	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
15	Chuveiro 15	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
16	Chuveiro 16	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
17	Chuveiro 17	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
18	Chuveiro 18	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
19	Chuveiro 19	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
20	Chuveiro 20	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
21	Chuveiro 21	1x40	220	127 V		1	4400	4400	1							0,98	25,9	40	30	
TOTAL						21	92.400	92.400												

Quadro de Cargas (QD7)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Tensão (V)	V	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total (W)	Pot. total (VA)	Fases	Fp	Fd	FCT	FCA	In (A)	Seção (mm²)	K (A/A)	Ic (A)	Disjuntor (A)	Dif. (mA)	Eletroduto
1	Bomba Submersa 1	1x40	220	127 V		1	2200	2200	1		0,80	0,80	1,00	21,7	4	0,98	21,7	40	30	25mm
2	Bomba Submersa 2	1x40	220	127 V		1	2200	2200	1							0,98	21,7			
TOTAL						2	4400	4400												

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação + TUG e TUE e semelhantes	1,00	100	1,00
Iluminação + TUG e TUE e semelhantes	19,00	80	15,20
		100 %	16,20

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação + TUG e TUE e semelhantes	1,00	100	1,00
Iluminação + TUG e TUE e semelhantes	19,00	80	15,20
		100 %	16,20

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação + TUG e TUE e semelhantes	1,00	100	1,00
		100 %	1,00

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação + TUG e TUE e semelhantes	1,00	100	1,00
Chuveiro	92,40	47	43,43
		100 %	44,43

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação + TUG e TUE e semelhantes	1,00	100	1,00
		100 %	1,00

Quadro de Demanda (QD4)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação + TUG e TUE e semelhantes	1,00	100	1,00
Chuveiro	92,40	47	43,43
		100 %	44,43

Quadro de Demanda (QD5)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação + TUG e TUE e semelhantes	1,00	100	1,00
Chuveiro	92,40	47	43,43
		100 %	44,43

Quadro de Demanda (QD6)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação + TUG e TUE e semelhantes	1,00	100	1,00
Chuveiro	92,40	47	43,43
		100 %	44,43

Quadro de Demanda (QD7)

| Tipo de carga | Potência instalada (kV

QD1 (Quadro de Distribuição Luz e Tomada - 01)



QD2 (Quadro de Distribuição Tomadas - 02)



QD3 (Quadro de Distribuição Luz e Tomadas - 03)



QD4 (Quadro de Distribuição Luz e Tomada - 04)



QD5 (Quadro de Distribuição Tomada - 05)



QD6 (Quadro QGBT)



QD7 (Quadro de Distribuição Sistema Bombas)





Legenda



Legenda das indicações

[illegible]	[illegible]
MVT	Motores metálicos tipo - 10 ch
RH	Tomada c/ especifica - Receptáculo Rj45 10
RR	Tomada c/ especifica - Receptáculo Coaxial
SR	Tomada c/ especifica - Receptáculo Telefone 2ch
SRTV	Tomada c/ especifica - Receptáculo Telefone - Tv - Televisor
CAT	Tomada c/ especifica - Cabeamento
CM	Tomada c/ especifica - Caixa Magnética
CTM	Tomada c/ especifica - Chave Telefônica
ARC30000	Tomada c/ especifica - Condicionador de ar 30000BTU
EX	Tomada c/ especifica - Exaustor de teto e ventilador
EV	Tomada c/ especifica - Ventilador de Pedestal
EXA	Tomada c/ especifica - Exaustor
ES	Tomada c/ especifica - Sensor Elétrico Seco
FC	Tomada c/ especifica - Fogão Pelo 50 Gás c/ Quadrifoguetes
FEW	Tomada c/ especifica - Fogão Pelo 50 Mesa c/ Quadrifoguetes
IH	Tomada c/ especifica - Lava Roupa Industrial 12 Cabos
IHC	Tomada c/ especifica - Lava roupa gelada
ITC	Tomada c/ especifica - Lava Roupa 1 cabo de 7 kg
IQP	Tomada c/ especifica - Lava Roupa 1 cabo de 14 kg
IQW	Tomada c/ especifica - Lava Roupa 1 cabo de 18 kg
TCK	Tomada c/ especifica - Transformador 30
MN	Tomada c/ especifica - Mini Ventilador de Parede
MT	Tomada c/ especifica - Motor para cada de Ventilador
MP	Tomada c/ especifica - Motor para cada Tomada Elétrica
EHM	Tomada c/ especifica - Exaustor de cozinha cinza
TSF	Tomada c/ especifica - Tomada para
VMT	Tomada c/ especifica - Ventilador Pedestal
ZM	Tomada c/ especifica - [illegible]

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CREA

AUTOR DO PROJETO

DATA CREA

RA

OBSERVAÇÕES

PROJETO EXECUTIVO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

DIAGRAMA MULTIFILAR DOS QUADROS 127V

ELE

03/03

PREFEITURA MUNICIPAL FLS

LEI: 8.[illegible].93



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

Legenda

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Método de Inst.	V	Potência (W)	Potência (VA)	FP	Fd	Fn	Fd * Fn	FT	Cos	N	Seção (mm²)	Tipo	Eletroduto	Aterramento	Disjuntor Diferencial	Barra
QC-01	Quadro QD01	3P-100A	B1	127/220V	15000	15000	0,92	0,80	1,00	0,80	1,00	0,92	3F	50	Cu	2"	-	-	BDCC
QF-A					15000	15000	0,92	0,80	1,00	0,80									

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Método de Inst.	V	Potência (W)	Potência (VA)	FP	Fd	Fn	Fd * Fn	FT	Cos	N	Seção (mm²)	Tipo	Eletroduto	Aterramento	Disjuntor Diferencial	Barra
1	Iluminação 1	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
2	Iluminação 2	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
3	Iluminação 3	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
4	Iluminação 4	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
5	Iluminação 5	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
6	Iluminação 6	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
7	Iluminação 7	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
8	Iluminação 8	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
9	Iluminação 9	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
10	Iluminação 10	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
11	Iluminação 11	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
12	Iluminação 12	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
TOTAL					2160	2160	0,92	0,80	1,00	0,80									

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Método de Inst.	V	Potência (W)	Potência (VA)	FP	Fd	Fn	Fd * Fn	FT	Cos	N	Seção (mm²)	Tipo	Eletroduto	Aterramento	Disjuntor Diferencial	Barra
1	Tomadas 1	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
2	Tomadas 2	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
3	Tomadas 3	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
4	Tomadas 4	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
5	Tomadas 5	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
6	Tomadas 6	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
7	Tomadas 7	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
8	Tomadas 8	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
9	Tomadas 9	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
10	Ar condicionado 1	1-16A	B1	127V	1	1800		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
11	Ar condicionado 2	1-16A	B1	127V	1	1800		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
12	Ar condicionado 3	1-16A	B1	127V	1	1800		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
13	Ar condicionado 4	1-16A	B1	127V	1	1800		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
14	Ar condicionado 5	1-16A	B1	127V	1	1800		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
TOTAL					14	10800		1,00		1,00									

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Método de Inst.	V	Potência (W)	Potência (VA)	FP	Fd	Fn	Fd * Fn	FT	Cos	N	Seção (mm²)	Tipo	Eletroduto	Aterramento	Disjuntor Diferencial	Barra
1	Iluminação 1	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
2	Iluminação 2	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
3	Iluminação 3	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
4	Iluminação 4	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
5	Iluminação 5	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
6	Iluminação 6	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
7	Iluminação 7	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
8	Iluminação 8	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
9	Iluminação 9	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
10	Iluminação 10	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
11	Iluminação 11	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
12	Iluminação 12	1-10A	B1	127V	40	40		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
					40	40		1,00		1,00									
TOTAL					2160	2160	0,92	0,80	1,00	0,80									

Quadro de Cargas (QD4)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Método de Inst.	V	Potência (W)	Potência (VA)	FP	Fd	Fn	Fd * Fn	FT	Cos	N	Seção (mm²)	Tipo	Eletroduto	Aterramento	Disjuntor Diferencial	Barra
1	Ch. 01	1-16A	B1	127V	1	1800		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
2	Ch. 02	1-16A	B1	127V	1	1800		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
3	Ch. 03	1-16A	B1	127V	1	1800		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
4	Ar condicionado 1	1-16A	B1	127V	1	1800		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
5	Ar condicionado 2	1-16A	B1	127V	1	1800		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
6	Ar condicionado 3	1-16A	B1	127V	1	1800		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
7	Tomadas 1	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
8	Tomadas 2	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
9	Tomadas 3	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
10	Tomadas 4	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
TOTAL					10	10800	0,92	1,00	1,00	1,00									

Quadro de Cargas (QD5)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Método de Inst.	V	Potência (W)	Potência (VA)	FP	Fd	Fn	Fd * Fn	FT	Cos	N	Seção (mm²)	Tipo	Eletroduto	Aterramento	Disjuntor Diferencial	Barra
1	Tomadas 1	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
2	Tomadas 2	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
3	Tomadas 3	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
4	Tomadas 4	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
5	Tomadas 5	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
6	Tomadas 6	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
7	Tomadas 7	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
8	Tomadas 8	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
9	Tomadas 9	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
10	Tomadas 10	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
11	Tomadas 11	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
12	Tomadas 12	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
13	Tomadas 13	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
14	Tomadas 14	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
15	Tomadas 15	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
16	Tomadas 16	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
17	Tomadas 17	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
18	Tomadas 18	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
19	Tomadas 19	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
20	Tomadas 20	1-10A	B1	127V	1	180		1,00		1,00									
TOTAL					20	3600	0,92	1,00	1,00	1,00									

Quadro de Cargas (QD6)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Método de Inst.	V	Potência (W)	Potência (VA)	FP	Fd	Fn	Fd * Fn	FT	Cos	N	Seção (mm²)	Tipo	Eletroduto	Aterramento	Disjuntor Diferencial	Barra
CB1	Quadro de Distribuição Ar condicionado 1	3P-16A	B1	220V	4000	4000	0,92	0,80	1,00	0,80	1,00	0,92	1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
CB2	Quadro de Distribuição Ar condicionado 2	3P-16A	B1	220V	4000	4000	0,92	0,80	1,00	0,80									
CB3	Quadro de Distribuição Ar condicionado 3	3P-16A	B1	220V	4000	4000	0,92	0,80	1,00	0,80									
CB4	Quadro de Distribuição Ar condicionado 4	3P-16A	B1	220V	4000	4000	0,92	0,80	1,00	0,80									
CB5	Quadro de Distribuição Ar condicionado 5	3P-16A	B1	220V	4000	4000	0,92	0,80	1,00	0,80									
CB6	Quadro de Distribuição Iluminação	3P-16A	B1	220V	1000	1000	0,92	0,80	1,00	0,80									
CB7	Quadro de Distribuição Tomadas	3P-16A	B1	220V	1000	1000	0,92	0,80	1,00	0,80									
TOTAL					23000	23000	0,92	0,80	1,00	0,80									

Quadro de Cargas (QD7)

Circuito	Descrição	Disjuntor	Método de Inst.	V	Potência (W)	Potência (VA)	FP	Fd	Fn	Fd * Fn	FT	Cos	N	Seção (mm²)	Tipo	Eletroduto	Aterramento	Disjuntor Diferencial	Barra
1	Bomba Hidrômetro 01	1-10A	B1	127V	1100	1100		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
2	Bomba Hidrômetro 02	1-10A	B1	127V	1100	1100		1,00		1,00	1,00		1F	2,5	Cu	3/4"	-	-	BF1
TOTAL					2200	2200		1,00		1,00									

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga	Potência instalada	Fator de demanda	Demanda
Iluminação, tomadas e uso geral (TUGs)	2160 W	0,80	1728 W
Iluminação, tomadas e uso específicos (TUEs)	14800 W	1,00	14800 W
	16960 W		16528 W

Quadro de Demanda (AC 1)

Tipo de carga	Potência instalada	Fator de demanda	Demanda
Iluminação, tomadas e uso geral (TUGs)	2160 W	0,80	1728 W
Iluminação, tomadas e uso específicos (TUEs)	4200 W	1,00	4200 W
	6360 W		5928 W

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga	Potência instalada	Fator de demanda	Demanda
Iluminação, tomadas e uso geral (TUGs)	2160 W	0,80	1728 W
Iluminação, tomadas e uso específicos (TUEs)	3,3 kW	1,00	3,3 kW
		TOTAL	5,028 kW

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga	Potência instalada	Fator de demanda	Demanda
Iluminação, tomadas e uso geral (TUGs)	2,16 kW	0,80	1,728 kW
Iluminação, tomadas e uso específicos (TUEs)	10,8 kW	1,00	10,8 kW
		TOTAL	12,528 kW

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga	Potência instalada	Fator de demanda	Demanda
Iluminação, tomadas e uso geral (TUGs)	2,16 kW	0,80	1,728 kW
Iluminação, tomadas e uso específicos (TUEs)	3,3 kW	1,00	3,3 kW
		TOTAL	5,028 kW

Quadro de Demanda (QD4)

Tipo de carga	Potência instalada	Fator de demanda	Demanda
Iluminação, tomadas e uso geral (TUGs)	2,16 kW	0,80	1,728 kW
Iluminação, tomadas e uso específicos (TUEs)	10,8 kW	1,00	10,8 kW
		TOTAL	12,528 kW

Quadro de Demanda (QD5)

Tipo de carga	Potência instalada	Fator de demanda	Demanda
Iluminação, tomadas e uso geral (TUGs)	2,16 kW	0,80	1,728 kW
Iluminação, tomadas e uso específicos (TUEs)	3,6 kW	1,00	3,6 kW
		TOTAL	5,328 kW

Quadro de Demanda (QD6)

Tipo de carga	Potência instalada	Fator de demanda	Demanda
Iluminação, tomadas e uso geral (TUGs)	2,16 kW	0,80	1,728 kW
Iluminação, tomadas e uso específicos (TUEs)	23 kW	1,00	23 kW
		TOTAL	24,728 kW

Quadro de Demanda (QD7

QD1 (Quadro de Distribuição Luz e Tomada - 01)



QD4 (Quadro de Distribuição Luz e)



QD7 (Quadro de Distribuição Sistema Bombas)



QD2 (Quadro de Distribuição Tomadas - 02)



QD5 (Quadro de Distribuição Tomada - 05)



QD3 (Quadro de Distribuição Luz e Tomadas - 03)



QD6 (Quadro QGBT)



QGA (Quadro QGBT)



Legenda



Legenda das indicações



FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — M Instituto da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO :

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CREA

AUTOR DO PROJETO

DATA CREA

OBSERVAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL

Fls

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

DIAGRAMA VERTICAL DOS QUADROS 220V

ELE

03/03



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75



FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Ministério da Educação
GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO :
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CREA

AUTOR DO PROJETO CAU

DATA CREA

RA

OBSERVAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPINA
F.LS
050

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EM 18.06.93

PROJETO EXECUTIVO

V PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO REDE ELÉTRICA
térreo

ELE

01/03



Corte C1
escala 1:25



Corte C2
escala 1:25



Corte C3
escala 1:25



Corte C4
escala 1:25



Corte C5
escala 1:25



Corte C6
escala 1:25



Corte C7
escala 1:25



Corte C8
escala 1:25



Corte C9
escala 1:25



Corte C10
escala 1:25



Corte C11
escala 1:25



Corte C12
escala 1:25



Corte C13
escala 1:25



Corte C14
escala 1:25

Corte C15
escala 1:25



Corte C16
escala 1:25



Corte C17
escala 1:25



Corte C18
escala 1:25



Corte C19
escala 1:25



Corte C20
escala 1:25



Corte C21
escala 1:25



Corte C22
escala 1:25



Corte C23
escala 1:25

LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

LEGENDA	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118 2014;
- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
01	AGOSTO/2016	Correções de incompatibilidades. Desvio de rede de elementos estruturais. Correções de cotas.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO :
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO
RESP. TÉCNICO CREA
AUTOR DO PROJETO CAU

DATA CREA

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

CFESF - Coordenação Geral de Normatização e Engenharia

REDE DE ÁGUA FRIA
DETALHES - CORTES
DETALHES CORTES C1 A C23

HAG

06/09

PREFEITURA MUNICIPAL FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 8.666.93



LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

LEGENDA
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;
-ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

CONTROLE DE REVISÕES		
01	AC0510/2016	Correções de incompatibilidades. Novos de rede de interpretas estruturais. Correções de carimbo.
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO :
ENDEREÇO
MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO
RESP. TÉCNICO — CREA
AUTOR DO PROJETO — CAU

ÁREA
RA

OBSERVAÇÕES

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

CONTRATANTE: CCEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

REDE DE ÁGUA FRIA
DETALHES - CORTES
DETALHES CORTES C24 AO C31

HAG 01

07/09

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

LEI: 8.666.93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

FLS 1052



DET. ACESSÓRIOS
ESCALA 1:100



DET. CONEXÕES
ESCALA 1:100



DET. ILUSTRATIVO
ESCALA 1:100



DET. VISTA SUPERIOR
S/ESCALA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

LEGENDA
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118 2014.
- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.



CORTE F - F
S/ESCALA



BOCA DE VISITA DO TETO
S/ESCALA



ESCADA EXTERNA/
ESCADA INTERNA
ESCALA 1:100



GUARDA CORPO
ESCADA EXTERNA
ESCALA 1:100



GUARDA CORPO
ESCADA EXTERNA
CORTE A - A
ESCALA 1:100



GRADE DE PROTEÇÃO
DO TETO
ESCALA 1:100

1 CASTELO D'ÁGUA
ESCALA 1:100

MATERIAL

ESTRUTURAL: CHAPAS DE AÇO CARBONO [illegible] ESTRUTURAL, RESISTÊNCIA [illegible]

SOLDAS: [illegible]

A PINTURA INTERNA

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

A PINTURA EXTERNA

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 666.93
FLS
TCS3

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
01	AGOSTO/2016	Correções de incompatibilidades entre as redes e elementos estruturais
00		Correções de cálculos

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: [illegible]
DISTRITO
MUNICÍPIO – UF:
PROPRIETÁRIO
RESP. TÉCNICO — CREA
AUTOR DO PROJETO — CAU
ÓRGÃO — ÁREA
RA
OBSERVAÇÕES

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

CLIENTE: Secretaria de Estado de Habitação e Saneamento
REDE D'ÁGUA PRA DETALHE DO RESERVATÓRIO
HAG
ESCALA: [illegible]
DATA: [illegible]
09/09



Detalhe H7
escala 1:25



Detalhe H8
escala 1:25



Detalhe H9
escala 1:25



Detalhe H10
escala 1:25



Detalhe H11
escala 1:25

Detalhe H12
escala 1:25

Detalhe H13
escala 1:25

Detalhe H14
escala 1:25



Detalhe H15
escala 1:25



Detalhe H16
escala 1:25



Detalhe H17
escala 1:25



Detalhe H18
escala 1:25



Detalhe H19
escala 1:25



Detalhe H20
escala 1:25



Detalhe H21
escala 1:25



Detalhe H22
escala 1:25



Detalhe H23
escala 1:25

LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

LEGENDA	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 8.666/93

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
01	4/20/10/2016	Correções de incompatibilidades. Desvio de rede de elementos estruturais. Correções de cotas

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO
RESP. TÉCNICO — CREA
AUTOR DO PROJETO — CAU

DATA | CREA | RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2
PROJETO DE INSTALAÇÕES

CONTRATO: SEFTER - Coordenação Geral de Planejamento e Engenharia

REDE DE ÁGUA FRIA
DETALHES ISOMÉTRICOS
DETALHES ISOMÉTRICOS H7 A H23

HAG

04/09



Detalhe H24
escala 1:25



Detalhe H25
escala 1:25



Detalhe H26
escala 1:25



Detalhe H27
escala 1:25



Detalhe H28
escala 1:25

Detalhe H29
escala 1:25



Detalhe H30
escala 1:25



Detalhe H31
escala 1:25



Detalhe H32
escala 1:25



Detalhe H33
escala 1:25



Detalhe H35
escala 1:25



Detalhe H34
escala 1:25



Detalhe H36
escala 1:25

LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

LEGENDA	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 8666/93
FLS

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
01	AGOSTO/2016	Correções de incompatibilidades. Demo de rede de elementos estruturais. Correções de cortes

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

AUTOR DO PROJETO — CAU

TÍTULO	CREA
	RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

CONTRATANTE: CLESF Construções Gestão e Manutenção Educacional

REDE DE ÁGUA FRIA
DETALHES ISOMÉTRICOS
DETALHES ISOMÉTRICOS HIDRÁULICOS

HAG

ESCALA: 1:25 — DATA: [illegible] — PRANCHA: 05/09



1 ISOMÉTRICA GERAL
ESCALA S/ E

LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
CH	Chuveiro com ducha de 90° = 20 mm = 1/2" = PVC
TQ	Torneira com ducha de 90° = 20 mm = 1/2" = PVC
TJ	Torneira = 20mm = 3/4"
TM	Torneira Hidráulica = 20 mm = 1/2"
HIDRÔMETRO	Hidrômetro = Entrada 1/2"=Rosca
LV	Lavatório com ducha de 90° = 20 mm = 1/2"
PCF	Válvula de descarga cromada de 1¼ de 90° = 32 mm = 3/4" = PVC
PIA	Pia de cozinha com ducha de 90° = 20 mm = 1/2"
PU	Purificador com ducha 90° = 20 mm = 1/2" = PVC
RF	Registro de Pressão com PVC soldável = 25 mm = 3/4"
RG	Registro de gaveta cromado soldável = 32 mm = 1"
RG	Registro de fechamento com ducha de 90° = 20 mm = 3/4"
TQ	Tanque de lavar com ducha de 90° = 20 mm = 3/4"
TJ	Torneira de jardim = 20 mm = 1/2"
TQ	Válvula de fechamento automático = 1 1/2"
VR	Ralo sifonado para ligação de esgoto = 1 1/2"
PVC	Luva Roscada com ducha de 90° = 20 mm = 1/2"

LEGENDA	
	CHUVEIRO PLASTIL
	HIDRÔMETRO
	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/ PVC SOLDÁVEL – 1¼
	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/ PVC SOLDÁVEL – 1½
	REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL – 1½
	REGISTRO DE GAVETA C/ BUCHA CROMADA C/ PVC SOLDÁVEL – 1½
	VÁLVULA DE DESCARGA CLÁSSICA CROMADA – 1½

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
01	4/05/10/2016	Correções de incompatibilidades. Inclusão da rede de esgoto sanitário. Correções de carimbo

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Educação. GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO :
ENDEREÇO
MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO
RESP. TÉCNICO — CREA
AUTOR DO PROJETO — CAU

ELTO — CREA — RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

CONTEÚDO: CCCST - Coordenação Geral de Infraestrutura e Projetos e.p.

REDE DE ÁGUA FRIA
ISOMÉTRICA GERAL

HAG

ESCALA: S/ E
PRANCHA: 08/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINIA
FLS 1.056
LEI: 8660/93
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

LEGENDA

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRAULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

REDE DE ASSISTIDA
LAÇAMENTO DA REDE
PLANTA (BAIXA DO TERREO)

HAG

01/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
FLS
LEI: 8.666/93
COMISSÃO



1 PLANTA BAIXA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

LEGENDA

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

REDE DE ÁGUA FRIA

INDICAÇÃO DOS DETALHES ISOMÉTRICOS

PLANTA BAIXA DO TÉtérREO

HAG

02/09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINJA

LEI: 866-93

FLS 058



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50



Detalhe H1
escala 1:25



Detalhe H3
escala 1:25



Detalhe H2
escala 1:25



Detalhe H4
escala 1:25



Detalhe H5
escala 1:25



Detalhe H6
escala 1:25

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

LEGENDA

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS VERIFICAR REFERÊNCIA NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS
LEI: 8.666/93

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

REDE DE ÁGUA FRIA
INSTALAÇÃO DOS DETALHES - 1 DIRETO
DETALHES ISOMÉTRICOS H1 A H6

HAG

03/09



Detalhe S1
escala 1:25



Detalhe S2
escala 1:25



Detalhe S3
escala 1:25



Detalhe S4
escala 1:25



Detalhe S5
escala 1:25



Detalhe S6
escala 1:25



Detalhe S7
escala 1:25

1 DETALHES
ESCALA 1:25





2 DETALHE - SHAFT HIDRÁULICA
ESCALA 1:25

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL.
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118 2014.
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
01	AGOSTO/2016	Correções de incompatibilidades e detalhe do desenho de elementos estruturais. Correções de cotas

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO :
ENDEREÇO
MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO
RESP. TÉCNICO — CREA
AUTOR DO PROJETO — CAU

DATA — CREA — RA

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2
PROJETO DE INSTALAÇÕES

CONCEPÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

PLANTA DA REDE PLUVIAL
DETALHES
S1 AO S7

HAP

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
FLS 1.090
LEI 8.666/93
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



1 PLANTA DA COBERTURA - COLETA
ESCALA 1/75



2 PLANTA DA COBERTURA - TRANSPOSIÇÃO
ESCALA 1/75



3 DETALHE - SHAFT HIDRÁULICA
ESCALA 1/25

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL.
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS.

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
01	10/05/2016	Correções de incompatibilidades e detalhe do desenho de elementos estruturais. Correções de cotas.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO — CREA

AUTOR DO PROJETO — CAU

DATA — CREA — RA

OBSERVAÇÕES

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2
PROJETO DE INSTALAÇÕES

Coordenação Geral de Estruturas e Edificações

PLANTA DA REDE PLUVIAL
PONTOS DE COLETA E TRANSPOSIÇÃO
PLANTA DA COBERTURA

HAP

01/03

PREFEITURA MUNICIPAL ITATINGA E.S

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

LEI: 8666-93



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50



2 DETALHE - SHAFT HIDRAULICA
ESCALA 1:50

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2		
PROJETO DE INSTALAÇÕES		
CONTEÚDO: CONCEPÇÃO GERAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PLANTA DA REDE PLUVIAL LANÇAMENTO DA REDE PLANTA DO TÉRREO	HAP
		03/03

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS
1062
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 8.666.93



Detalhe S1
escala 1:25



Detalhe S2
escala 1:25



Detalhe S3
escala 1:25



Detalhe S4
escala 1:25



Detalhe S5
escala 1:25



Detalhe S6
escala 1:25



Detalhe S7
escala 1:25

1 DETALHES
- LEGENDAS

LEGENDA

NOTAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TÉCNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS.
- PARA A COLETA DOS DEJETOS OBSERVAR POSTURAS MUNICIPAIS;
- CASO SEJA NECESSÁRIO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO, ESTE FICARÁ A CARGO DO ENTE FEDERADO;
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
CONCURSO PÚBLICO
LEI: 8.666.93
FLS
1063

CONTROLE DE REVISÕES		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
01	AGOSTO/2016	Correções de incompatibilidades e ajuste de níveis de elementos estruturais
00	AGOSTO/2016	Correções de carimbo

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO :
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO – UF:

PROPRIETÁRIO:
RESP. TÉCNICO: CREA
autor do projeto: CAU

CLIENTE: CREA:
RA:

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2
PROJETO DE INSTALAÇÕES

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA	DETALHES PLANTA DE ESGOTO SANITÁRIO S1 A S7	HEG
		03/05



Detalhe S9
escala 1:25



Detalhe S8
escala 1:25



Detalhe S10
escala 1:25

SIGNA

NOTAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS.
- PARA A COLETA DOS DEJETOS OBSERVAR POSTURAS MUNICIPAIS;
- CASO SEJA NECESSARIO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO, ESTE FICARÁ A CARGO DO ENTE FEDERADO.
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS
1064
LEI: 8.666/93

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Ministério da Educação
GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2
PROJETO DE INSTALAÇÕES

PLANTA DE ESGOTO SANITÁRIO
DETALHES
S8 e S10

HEG

04/05

1 DETALHES
escala 1:25



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

LEGENDA

NOTAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS.
- PARA A COLETA DOS DEJETOS OBSERVAR POSTURAS MUNICIPAIS;
- CASO SEJA NECESSÁRIO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO, ESTE FICARA A CARGO DO ENTE FEDERADO;
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2		
PROJETO DE INSTALAÇÕES		
	PLANTA DE ESGOTO SANITÁRIO LANÇAMENTO DA REDE PLANTA BAIXA	HEG 01/05

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS
LIMEIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 8.666.93



1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

LEGENDA

NOTAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS.
- PARA A COLETA DOS DEJETOS OBSERVAR POSTURAS MUNICIPAIS;
- CASO SEJA NECESSÁRIO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO, ESTE FICARA A CARGO DO ENTE FEDERADO;
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PLANTA DE ESGOTO SANITÁRIO
INSTALAÇÕES DETALHES
PLANTA BAIXA

HEG

02/05

PREFEITURA MUNICIPAL ITAITINGA
FLS
LEI: 8666.93
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Detalhe S12
escala 1:25



Detalhe S13
escala 1:25

LEGENDA

NOTAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES MUNICIPAIS.
- PARA A COLETA DOS DEJETOS OBSERVAR POSTURAS MUNICIPAIS;
- CASO SEJA NECESSÁRIO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO, ESTE FICARÁ A CARGO DO ENTE FEDERADO;
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.



Detalhe S11
escala 1:25



TANQUE SÉPTICO
PLANTA BAIXA - ESC. 1:25

TANQUE SÉPTICO
CORTE - ESC. 1:25

1 DETALHES
ESCALA 1:25



2 PONTOS DE VENTILAÇÃO
ESCALA 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI 8.666.93
FLS

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Ministério da Educação
GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2
PROJETO DE INSTALAÇÕES
PLANTA DE LOCAÇÃO SANITÁRIO
DETALHES PONTOS DE VENTILAÇÃO
DETALHES TANQUE SÉPTICO

HEG

05/05



1 IMPLANTAÇÃO
1:25







2 DETALHE "A"
SEM ESCALA



3 DETALHE "B"
SEM ESCALA





4 DETALHE CENTRAL GLP
1:25

LEGENDA

- TUBULAÇÃO ENTERRADA
- REGISTRO 2º ESTÁGIO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

01 - A CENTRAL DE GLP DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 1,50 METROS DE DISTÂNCIA DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS COMO: RALOS, POÇOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRÂNEOS, E PISTAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR;
02 - A CENTRAL DE GLP DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO E DE QUALQUER FONTE DE IGNIÇÃO (ESTACIONAMENTO E DE REDE ELÉTRICA, RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO);
03 - OS RECIPIENTES DE GÁS DA CENTRAL DE GLP DEVERÃO ATENDER TIPO DE MODE DOTADOS DE POSTOS DE INFLAMÁVEIS E NÃO DE DEPÓSITOS DE HIDROGÊNIO DE ACORDO COM A NBR 13523 DA ABNT;
04 - NÃO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP;
05 - PARA INTERDIÇÃO CONTE ERNEL DE AÇO OU MADEIRAS DE PINUS COMPRIMENTO MÁXIMO DEVE SER DE 50 CENTÍMETROS;
06 - O ABRIGO DA CENTRAL TERÁ RESISTÊNCIA MÍNIMA AO FOGO DE 2H, E A BASE É FIRME E EM NÍVEL SUPERIOR AO PISO CIRCUNDANTE COM VENTILAÇÃO LATERAL INFERIOR E SUPERIOR;
07 - A TUBULAÇÃO DE GLP NÃO PODE PASSAR EM COMPARTIMENTO NÃO VENTILADO (DENTE POÇOS, CAIXAS MEDIDAS, FORROS FALSOS E OUTROS);
08 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 3,00 METROS DE PARA-RAIOS E SEUS DEVIDOS PONTOS DE ATERRAMENTO;
09 - É VEDADA A LOCALIZAÇÃO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2º ESTÁGIO NA ANTECÂMARA E/OU NAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA;
10 - AS TUBULAÇÕES APARENTES DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MÍNIMO 0,10 METROS DE CONDUTORES ELÉTRICOS DESPROTEGIDOS E 0,30 METROS CASO OS MESMOS SEJAM PROTEGIDOS POR CONDUTES;
11 - A TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR AMARELA;
12 - A REDE DE DISTRIBUIÇÃO ENTERRADA, EM LOCAL QUE NÃO POSSUA PLENA ESTANQUEIDADE, SERÁ ENVOLVIDA EM FITA ADESIVA PÉSPEIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E PROGRESSIVA (ENVELOPADA) POR CAMADA DE CONCRETO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 cm;
13 - SERÃO UTILIZADOS TUBOS E CONEXÕES CONFORME PREVISTO NA NBR 13523 ITEM 5.3;
14 - DEVERÃO SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NÃO MENORES QUE 50 MILÍMETROS, EM QUANTIDADE TAL QUE POSSAM SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIREÇÃO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP CONTENDO OS SEGUINTES DIZERES: "PERIGO - INFLAMÁVEL" E "PROIBIDO FUMAR";
15 - O EXTINTOR EXTERNO SERÁ PROTEGIDO COM UMA CAIXA METÁLICA CONTRA INTEMPERIES E DANOS FÍSICOS EM POTENCIAL;
16 - FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO GLP

QUANTO À LOCALIZAÇÃO: DE SUPERFÍCIE;
QUANTO AO FORMATO: CILÍNDRICOS;
QUANTO À POSIÇÃO: VERTICAIS;
QUANTO À FIXAÇÃO: NÃO FIXOS;
QUANTO AO MANUSEIO: TRANSPORTÁVEIS;
QUANTO AO ABASTECIMENTO: TROCADOS.

PRESSÕES DE TRABALHO

REDE PRIMÁRIA - ENTRE REGULADORES DE 1º E 2º ESTÁGIO = 150 kPa
REDE SECUNDÁRIA - APÓS REGULADORES DE 2º ESTÁGIO = 5 kPa

NOTAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL;

- O ENTE FEDERADO DEVERÁ REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO E, APÓS ESTA, INCLUIR NO SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

CONTROLE DE REVISÕES		
R1	AGOSTO/2016	Correções do incorporadores. Correções de cálculos.
N.º	DATA:	DESCRIÇÃO:

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:
PROPRIETÁRIO
RESP. TÉCNICO — CREA
AUTOR DO PROJETO
GLPO — CREA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMINA — CNPJ 01.612.839/0001-00 — LEI: 8.666/93 — FLS 068

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

CONCEPÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	CASA DE GAS DETALHAMENTO	HGC
ESTUDO: RAP RJM	ESCALA: INDICADA DATA: AGOSTO/2016	PRANCHA: 01/01



1 PLANTA DE LANÇAMENTO DA REDE
ESCALA 1:75



2 INDICAÇÃO DOS DETALHES
ESCALA 1:75

17		LUZ DE EMERGÊNCIA	[illegible]	[illegible]
17		LUZ DE EMERGÊNCIA	[illegible]	[illegible]
27		EXTINTOR DE INCÊNDIO	[illegible]	[illegible]
25		SINAL DE ADVERTÊNCIA E PERIGO	[illegible]	[illegible]

	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
[illegible]	[illegible]

NOTAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL;
- O ENTE FEDERADO DEVERÁ REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO E, APÓS ESTA, INCLUIR NO SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES;
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
FLS 1069
LEI: 8.866/93

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação
GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

[illegible]

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

[illegible]
PLANTA DE COMBATE A INCÊNDIO
LANÇAMENTO DA REDE DE HIDRANTES
PLANTA BAIXA DO TÉRREO

HIN

01/03





1 DETALHE H2
ESCALA 1:25

2 DETALHE H3
ESCALA 1:25



VISTA DA TAMPA

3 DETALHE - REGISTRO DE PASSEIO
S/ESCALA

4 DETALHE H1
S/ESCALA

5 DETALHE TÍPICO DO REGISTRO DE PASSEIO
S/ESCALA



6 DETALHE H4
ESCALA 1:50



VISTA EM CORTE

7 DETALHE DO HIDRANTE RECALQUE
S/ESCALA



8 DETALHE GENÉRICO DE MONTAGEM DAS BOMBAS
S/ESCALA

NOTA: A AUTOMAÇÃO DO CONJUNTO DE BOMBAS DEVERÁ SER DE TAL MANEIRA QUE NA INOPERÂNCIA OU SOBRECARGA DA BOMBA PRINCIPAL, A BOMBA RESERVA ENTRE EM FUNCIONAMENTO

LEGENDA

1. CONJUNTO MOTO-BOMBA ELÉTRICO TRIFÁSICO 380V/ 60Hz/3500 RPM; Hm = 38,00 MCA; VAZÃO = 440 L/min.; POTÊNCIA = 2 CV; MODELO = 50L 1.1/4-T, FAB. JACUZZI OU SIMILAR
2. REDUÇÃO CONCÊNTRICA
3. UNIÃO
4. VÁLVULA DE RETENÇÃO
5. REGISTRO DE GAVETA
6. PRESSOSTATO DIFERENCIAL XMS-A 35 TELEMECANIQUE
7. MANÔMETRO
8. TANQUE DE PRESSÃO
9. QUADRO ELÉTRICO
10. ELETRODUTO FLEXÍVEL METÁLICO

SÍMBOLO	TÍTULO	EQUIPAMENTO	FORMA E COR	ATRIBUTOS
12	[illegible]	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]		[illegible]	[illegible]
17	SAÍDA [illegible]	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	EXTINTOR DE INCÊNDIO	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LEGENDA

	[illegible]
	[illegible]
CH	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible]

NOTAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL;
- O ENTE FEDERADO DEVERÁ REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO E, APÓS ESTA, INCLUIR NO SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES;
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118 ÀS 2014.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 8.666.93
FLS
070

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
01	16/05/10/2014	Correções de incompatibilidades.
00		Correções de carimbo

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO - UF:
PROPRIETÁRIO
RESP. TÉCNICO — CREA
AUTOR DO PROJETO — CAU

DUTO — CREA
RA

OBSERVAÇÕES

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

CONTRATO: CCST - Coordenação Geral de Infraestrutura Escolar

PLANTA DE COMBATE À INCÊNDIO
DETALHES ISOMÉTRICOS
DETALHES CONSTRUTIVOS

HIN

REVISÃO: 00
ESCALA: S/ESCALA
DATA: 02/03



1 DETALHE TÍPICO DA CAIXA DE HIDRANTES TIPO 1 E TIPO2
SEM ESCALA



2 SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE
SEM ESCALA



3 ABRIGO PARA MANGUEIRA (HIDRANTE) EMBUTIR
SEM ESCALA



4 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100



5 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100



6 DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES
SEM ESCALA

7 DETALHE DA INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NA PORTA
SEM ESCALA



8 BLOCO AUTÔNOMO-ILUMINAÇÃO FIXADA NO TETO
SEM ESCALA

LEGENDA

NOTAS

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL;
- O ENTE FEDERADO DEVERÁ REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS ATÉ A APROVAÇÃO E, APÓS ESTA, INCLUIR NO SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES;
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014.

REFERÊNCIAS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

PREFEITURA MUNICIPAL
FLS
LEI: 8666/93
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — Ministério da Educação — GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

PLANTA DE COMPATIBILIZAÇÃO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

HIN

03/03